

Bydgoszcz, 10 kwietnia 2024 r.

OG.262.8.2024

Do Wykonawców

W nawiązaniu do pytania z dnia 10 kwietnia 2024 r. dotyczącego postępowania pt. „*Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej z oddymianiem, TV użytkowej, systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu z instalacją wideodomofonową oraz rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy*”.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. Konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej z oddymianiem, TV użytkowej, systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu z instalacją wideodomofonową i rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe:

Dot. wymaganych kompetencji. Z informacji uzyskanej od firmy JAWA CONTROL wynika, że nie wystawiają takich certyfikatów ani autoryzacji, w związku z czym proszę o wykreślenie niniejszego wymogu lub przedstawienie informacji iż firma ta wystawia wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis Warunku udziału w postępowaniu zawartym w zapytaniu ofertowym w zakresie pkt. 1.1 któremu nadaje brzmienie:

- 1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że co najmniej jedna osoba oddelegowane do pracy posiadają certyfikat/y lub autoryzacje konserwatora i instalatora systemów Detectomat, Polon USC, Polon Alfa, Roger, Satel, D+H, Skalmex,

Z upoważnienia
Dyrektora Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy
Ilona Rujner