

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85-131 BYDGOSZCZ
NIP 953-11-49-225
OG.262.8.2024

Bydgoszcz, 11 kwietnia 2024 r.

Do Wykonawców

W nawiązaniu do pytania z dnia 11 kwietnia 2024 r. dotyczącego postępowania pt. „*Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej z oddymianiem, TV użytkowej, systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu z instalacją wideodomofonową oraz rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy*”.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. Konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej z oddymianiem, TV użytkowej, systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu z instalacją wideodomofonową i rejestracji czasu pracy w budynkach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe:

Dot. wymaganych kompetencji. Po analizie rynku, informuję, że firma Detectomat nie posiada w Polsce swojego przedstawicielstwa, natomiast dystrybutorzy systemów nie wystawiają certyfikatów ani autoryzacji, w związku z czym prosimy o usunięcie tego wymagania oraz przesunięcie terminu składania ofert na 16.04.2024 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis Warunku udziału w postępowaniu zawartym w zapytaniu ofertowym w zakresie pkt. 1.1 któremu nadaje brzmienie:

- 1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że co najmniej jedna osoba oddelegowane do pracy posiadają certyfikat/y lub autoryzacje konserwatora i instalatora systemów Polon USC, Polon Alfa, Roger, Satel, D+H, Skalmex

W pozostałym zakresie nie uwzględniono wniosku, tj. termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia
Dyrektora Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy

Ilona Rujner